

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन, शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय
(कोलार-नेहरू नगर बायपास रोड, मेनित के पीछे, भोपाल 462003)

Web: www.gumcbhopal.in

E.mail: gumcbhopal@gmail.com

दूरभाष क्रं. -0755-2970354

(स्थानीय महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में फायर मैनेजमेन्ट सिस्टम विकसित
किये जाने हेतु ई-निविदा के नियम एवं शर्तें)

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में फायर मैनेजमेन्ट सिस्टम विकसित करने हेतु (वर्ष 2025-26) ई-निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो कि <https://mptenders.gov.in> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट www.gumcbhopal.in पर भी प्रदर्शित हैं।

1. ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि ~~14.06.2025~~ ^{16/09/2025} को सायं 05.00 बजे तक है। ई-तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक ~~16.06.2025~~ ^{18/09/2025} दोपहर 02.00 बजे है।
2. ई-निविदा बिड दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
3. इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन mptenders.gov.in से ई-निविदा राशि रु. 2500/- का भुगतान कर सकते हैं, जिसको mptenders.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक ऑनलाइन सबमिट की जाना है।
4. ई.एम.डी.राशि रुपये 10000.00 शब्दों में (दस हजार मात्र) जिसे ई-पेमेन्ट के माध्यम से mptenders.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार को अनुबंध होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptenders.gov.in के माध्यम से लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि 15000.00 रुपये (03 प्रतिशत) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से महाविद्यालय में जमा करना होगी। निष्पादन प्रतिपूर्ति राशि बिना ब्याज के अनुबंध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी।
5. अनुबंधित फर्म को उचित गुणवत्ता की फर्नीचर सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। इस हेतु कोई भाड़ा/हमाली पृथक से देय नहीं होगी।
6. वित्तीय निविदा प्रपत्र-02 अनुसार दरें <https://mptenders.gov.in> पर ई-निविदा की एक्सल शीट BBQ में ही अंकित करना है। निविदा मूल्यों में सकल योग (Aggregate) को विचार में लिया जा सकेगा।
7. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिये जावेंगे एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म पर ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही की



- जावेगी, एवं भोजन सामग्री की आपूर्ति हेतु एल-02 फर्म से एल-01 की दरों पर अनुबंध किया जायेगा।
8. सफल निविदाकार से किया गया अनुबंध 31 मार्च 2026 तक की अवधि तक के लिये मान्य होगा।
 9. ई-निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 100.00 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
 10. निविदाकर्ता फर्म भोपाल नगर निगम सीमा में स्थापित होना चाहिये जिसका गुमास्ता तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
 11. निविदाकर्ता के पास स्वयं अथवा फर्म का पैन नंबर होना चाहिये जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
 12. निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है जिसकी प्रतिलिपि तकनीकी निविदा के अभिलेखों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
 13. निविदाकार के पास फायर कार्य संबंधी दस्तावेज होना चाहिए।
 14. निविदाकार के पास शासकीय भवनों में फायर मैनेजमेन्ट सिस्टम विकसित करने का अनुभव होना चाहिए।
 15. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2023-24 का टर्न ओवर न्यूनतम 20 लाख होना आवश्यक है, जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर विवरणी की प्रति, बैलेंस शीट, लाभ-हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है।
 16. निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है, या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध समाप्त कर फर्म को Black listed किया जायेगा।
 17. आवेदनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा/शपथ पत्र राशि रु. 100.00 सौ मात्र के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटराइज करारकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 18. ई-निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि (अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर) शामिल हो सकते हैं।
 19. ई-निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
 20. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, इसका पालन करना होगा।

  
19/8/25

21. ई-तकनीकी निविदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजों की सत्यापित प्रति का 01 सेट ई-तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
22. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।
23. ई-तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल वांछित दस्तावेजों (चैक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन
शासकीय(स्वशासी) यूनानी चिकित्सा
महाविद्यालय, भोपाल।

19/8/25

हकीम सैयद ज़ियाउल हसन, शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल

(महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं छात्रावास में फर्नीचर सामग्री के स्थानीय कय हेतु निविदा का प्रारूप)

(ई-वित्तीय निविदा का प्रपत्र-02)

S. NO	DESCRIPTION	Qty	Unit	RATE
1	PUMP	1	Nos	
	Supplying installation, Testing and commisning of Monoblock Fire Fighting pump set suitable for automatic operation consisting of the following as per the specification. a) Horizontally mounted, Centrifugal type single/multi stage fire pump having cast iron body, Bronze impeller, stainless steel shaft, including bypass arrangement. Make- Kirloshkar 900LPM			
	App. Head : 35.0 M			
	HP :			
	Suction / Discharge : 40/50			
	Impeller : Bronze			
	Shaft : SS			
2	Supplying installation, Testing and commisning of Electric Panel with Auto Start with all necessary wiring work including control and instrumentation, etc complete. With required cable MAKE: Ases/Agni Dvice	1	Set	
3	Supplying installation, Testing and commisning of Swinging type IS 884 Marked First Aid Hose Reel in Red Colour Drum complete with 30M Hose & GM Nozzie Make :Kartar/Atasee/Armor	3	Nos	
4	Supplying installation, Testing and commisning of M.S. C class pipe IS: 1239 including cutting, threading, welding etc. with bend, tee and flange complete with nuts and bolts, elbows, joints, reducers rubber insertion including fixing the pipe with suitable flat iron strip clamp/bracket including painting with one coat of primer and approved make and shade including all steel work complete as required. (MAKE: JINDAL)			
a)	100mm Dia	36	Rm	
b)	80mm Dia	0	Rm	
5	Supplying installation, Testing and commisning of Pressure Switch with fittings Make- Danfoss	1	Nos	
6	Supplying installation, Testing and commisning of pressure gauge dial size 100 mm range 0- 10 Kg/cm sq. complete with isolation valve & siphon. Make- H Guru	1	Nos	
7	Supplying installation, Testing and commisning of Butter fly valve as per IS: 5312 or its latest version, brass hing pin, nuts and bolts, welding, washers, rubber gasket, insertion etc. complete. Make :Kartar/Zoloto/Armor			
a)	100mm Dia	2	Nos	
b)	80mm Dia	1	Nos	


13/8/25

8	Supplying installation, Testing and commisning of Non return valve as per IS: 5312 or its latest version, brass hing pin, nuts and bolts, welding, washers, rubber gasket, insertion etc. complete. Make :Kartar/Atasee/Armor			
a)	100mm Dia	1	Nos	
9	Supplying installation, Testing and commisning of 2way Fire Brigade Connection. Make:Kartar/Atasee/Armor	1	Nos	
10	Supplying installation, Testing and commisning of Brass Ball Valve of 25mm Dia Make : Kartar/Zoloto	4	Nos	
11	Supplying installation, Testing and commisning of hydrant valve 63 mm dia SS 304 wait 9kg single headed for internal hydrant with blank cap. Chain and accessories as per IS: 5290or its latest version with necessary incoming & outgoing flanges complete all respect. Make :Kartar/Atasee/Armor	3	Nos	
12	Supplying installation, Testing and commisning of 63mm Dia Instantaneous pattern Branch Short SS Pipe , 19mm Dia Nozzel Conforming to IS 903, Suitable for inter connection to hose pipe coupling complete as required Make :Kartar/Atasee/Armor	3	Nos	
13	Supplying installation, Testing and commisning of Fire Hose Cabinet Wall Mounting Type (900mm x 600mm x 250mm Deep) with 20 Gauge	3	Nos	
14	Supplying installation, Testing and commisning of Non-Periocating Rubber Reinforced Lined Fire Hose Pipe (As per IS : 636, Type A) of 63mm Dia and 15m Length Make :Kartar/Atasee/Armor	6	Nos	
15	Supplying installation, Testing and commisning of heavy duty cables ISI grade including necessary support clamps at ceiling level and connection plugs complete in all respects.			
a)	Copper Cable 2Core 1.5sq.mm. ISI Mark	2000	Rm	
b)	Copper Cable 3Core 12sq.mm. ISI Mark	40	Rm	
	Installation & Transporttation charge	1		
16	Supplying installation, Testing and commisning of Fire Alarm Panel 4 Zone MAKE: Ases/Agni Dvice/A- Hunt	1	Nos	
17	Supplying installation, Testing and commisning of Manual Call Point MAKE: Ases/Agni Dvice/A- Hunt	3	Nos	
18	Supplying installation, Testing and commisning of Smoke Detector ISI Make- Ases/Agni	50	nos	
19	Supplying installation, Testing and commisning of Fire Hooter MAKE: Ases/Agni Dvice/A- Hunt	3	Nos	
20	ABC type fire extinguisher cap. 4 kg ISI mark	5	Nos	
21	CO2 type fire extinguisher cap. 4.5 kg ISI mark	5	Nos	
GRAND TOTAL				

नोट-उक्त प्रपत्र प्रारूप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार दर राशि को ई-वित्तीय निविदा ऑनलाइन www.mptender.gov.in पर तकनीकी निविदा की एक्सल शीट BBQ में ही दर्ज करना है।

19/8/25

// शपथ - पत्र //

मैं पिता श्री.....

..... निवासी

..... उम्र वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि स्थानीय महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में फायर मैनेजमेन्ट सिस्टम विकसित करने हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तों का पूर्ण होशो-हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं। एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक हैं एवं किसी भी शासकीय संस्था द्वारा मेरी फर्म को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त की जाती है, तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

गवाह/साक्षी के हस्ताक्षर

गवाह/साक्षी का नाम

मोबाइल नं०

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

मोबाइल नं०

नोट :- उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नॉन ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1
13/8/25

(Signature)

// चैक-लिस्ट //

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तों अनुसार निम्न दस्तावेजों को तकनीकी निविदा प्रपत्र 01 अनुसार सबमिट करते समय आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना है :-

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हों/नहीं
01	जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना आवश्यक है जिसकी छाया प्रति	
02	पैन कार्ड की छाया प्रति	
03	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति (जी.एस.टी.जमा सम्बंधी विगत 02 वित्तीय वर्षों का ऑनलाईन पत्रक तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है)	
04	निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2023-24 का टर्न ओवर न्यूनतम 05 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में विगत तीन वित्तीय वर्षों की आयकर विवरणी	
05	ई.एम.डी.राशि का बैंक ड्राफ्ट (प्रधानाचार्य हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय/स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के नाम से)	
06	फायर मैनेजमेन्ट सिस्टम कार्य करने हेतु संबंधित जीवित प्रमाण पत्र	
07	शासकीय भवनों में फायर मैनेजमेन्ट सिस्टम विकसित करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र	
08	निविदाकार फर्म किसी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र की प्रति	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

मोबाइल नं०

नोट :-चैक लिस्ट के सरल क्र-01 से 08 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्ही अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।

19/8/25


